

**ДЕПАРТАМЕНТ**  
**ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**  
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  
**(ГОСПРОМНАДЗОР)**

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-0266-2012

(регистрационный номер)

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических устройств во взрывозащищенном исполнении (реле давления типов 2хх, 3хх, 7хх, GRх, Sхх, P0х, D0х, T0х, VMх; датчики давлений типов 2НТ, 387; реле расхода типа 131; датчики расхода типов 500, 588, 600) на объектах, поднадзорных Госпромнадзору

(наименование вида работ или услуг)

Выдано \_\_\_\_\_ фирме «DELTA CONTROLS LIMITED»  
Island Farm Avenue, West Molesey, Surrey KT8 2UZ, United Kingdom

(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность)

Свидетельство о государственной регистрации от 18.02.2005 за № 5369683  
выдано регистрирующим органом Англии и Уэльса

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия согласно приложению 1

Разрешение выдано на основании контракта от 01.06.2012 № 221/12, заявления, экспертного заключения Госпромнадзора от 24.09.2012 и прилагаемых к нему документов

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)

Разрешение выдано « 28 » сентября 20 12 г.

Разрешение действительно по « 27 » сентября 20 17 г.

Начальник Департамента \_\_\_\_\_

(должность)



подпись

А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)

Внесены изменения (дополнения) на основании \_\_\_\_\_

(указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений))

Выдано взамен ранее выданного разрешения \_\_\_\_\_

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

подпись

(инициалы, фамилия)

Особые условия:

1. Фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» несет ответственность за соответствие поставляемой продукции технической документации, требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов по промышленной безопасности, действующих в Республике Беларусь.
2. Фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» должна поставлять технические устройства во взрывозащищенном исполнении на объекты, поднадзорные Госпромнадзору МЧС Республики Беларусь, в соответствии с требованиями Технического задания и опросных листов заказчика.
3. При поставке технических устройств во взрывозащищенном исполнении на территорию Республики Беларусь техническая документация (паспорта, руководство по монтажу, эксплуатации, ремонтная документация и чертежи) должна быть выполнена на русском (белорусском) языке и входить в комплект поставки.
4. Содержание паспортов изделий, инструкций по эксплуатации и монтажу, ремонту, эксплуатационных документов, входящих в комплект поставки, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов», ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».
5. При поставке технических устройств во взрывозащищенном исполнении фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» должна прилагать международные сертификаты о взрывозащите электрооборудования. Маркировка взрывозащиты должна соответствовать категории, группе взрывоопасной смеси и классу взрывоопасной зоны.
6. Фирма «DELTA CONTROLS LIMITED» должна указывать в руководствах по эксплуатации или паспорте на поставляемое оборудование назначенный ресурс и/или назначенный срок службы и гарантийный срок эксплуатации.
7. Предоставлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь сведения о наличии рекламаций на продукцию, указанную в разрешении.
8. По вопросу продления срока действия разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до истечения срока его действия.

Начальник Департамента

(должность)



А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)